24237115

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,
Фактический (почтовый) адрес: 155800,Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 510770
от 04.07.2014

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах»
_____ А.Н. Палухина
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№7774 от « 14 » июня 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Пробы (образцы) направлены: помощником врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» Курылевой М.Н.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.06.2019 12:40
Дата и время доставки пробы (образца): 10.06.2019 15:30
Основание отбора: Выполнение поручения ТО РПН №6-2019 от 20.05.2019 года, вх. №37-20/17-693-2019 от 21.05.2019 года
Цель отбора: на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Аква-город» г. Юрьевец ул. Советская д. 108
Объект, где производился отбор пробы (образца): г. Юрьевец артскважина №5

Код пробы (образца): **Ю.1.2.10.06.19.7774.АС.03.П**
Изготовитель: -
Дата изготовления: - **Номер партии:** - **Объем пробы:** 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные емкости
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)
Специалист, ответственный за оформление протокола: Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Ф.5.1.86.2013

Код образца (пробы): Ю.1.2.10.06.19.7774.АС.03.П

Дата и время производства пробы (образца): 10.06.19г.,15-30ч., окончание: 17.06.19г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив не более	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах 20^{0}С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60^{0}С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	3,0±1,2	20	Град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель	7,04±0,2	6,0-9,0	ед. pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	0,4±0,08	5,0	мгО$^{2/}$ дм3	ПНД Ф14.1:2:4.154-99
7	Аммиак	0,054±0,02	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	менее 0,003	3,3	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1.:2:4.3-95
9	Нитраты	25,8±5,16	45,0	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1.:2:4.4-95
10	Общая жесткость	4,4±0,7	7,0	мг-экв/дм^3	ГОСТ 31954-2012
11	Сухой остаток	214,0±19,3	1000,0	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.114-97
12	Хлориды	23,0±3,7	350,0	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2.3. 96-97
13	Сульфаты	18,3±3,7	500,0	мг/дм^3	ГОСТ 31940-2012
14	Железо	менее 0,05	0,3	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.50-96
15	Фтор	0,98±0,14	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:3:4.179-2002
16	Цинк		1,0	мг/дм^3	МУ 31-03/04
17	Свинец		0,03	мг/дм^3	МУ 31-03/04
18	Медь		1,0	мг/дм^3	МУ 31-03/04
19	Марганец	0,036±0,013	0,1	мг/дм^3	МУ 31-10/04
20	Алюминий		0,5	мг/дм^3	ГОСТ 18165-89
21	Бериллий		0,0002	мг/дм^3	М 01-35-2006
22	Бор		0,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
23	Кадмий		0,001	мг/дм^3	МУ 31-03/04
24	Молибден		0,25	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2.47-96
25	Мышьяк		0,05	мг/дм^3	МУ 31-09/04
26	Никель		0,1	мг/дм^3	МУ 31-14/06
27	Ртуть		0,0005	мг/дм^3	МУК4.1.1469-03
28	Селен		0,01	мг/дм^3	ГОСТ 19413-89
29	Хром+6		0,05	мг/дм^3	ГОСТ 31956-2012
30	Цианиды		0,035	мг/дм^3	ГОСТ 31863-2012
31	ГХЦГ (линдан)		0,002	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04
32	ДДТ		0,002	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04
33	2,4-Д		0,03	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.212-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Атаманов А.В.	
Химик-эксперт	Прохоренко М.В.	Прох
Фельдшер-лаборант	Баделина С.Л.	

ФИО зав. сан.гиг. лабораторией Атаманов А.В. Подпись

Ф5.2.2013

Код образца (пробы): **Ю.1.2.10.06.19.7774.АС.03.П.**

Начало исследования: 10.06.19. 15-30

Окончание исследования: 13.06.19.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	Не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Клёнова Н.Г.	
Врач - бактериолог	Ягодка Ю.В.	
Биолог	Микицына О.С.	
Заведующая лабораторией	Дербенева И.В.	Подпись .....

24237 117

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,
Фактический (почтовый) адрес: 155800,Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 510770
от 04.07.2014

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
_____ А.Н. Шалухина
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№7775 от «17» июня 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Пробы (образцы) направлены: помощником врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» Курылевой М.Н.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.06.2019 13:00
Дата и время доставки пробы (образца): 10.06.2019 15:30
Основание отбора: Выполнение поручения ТО РПН №6-2019 от 20.05.2019 года, вх. №37-20/17-693-2019 от 21.05.2019 года
Цель отбора: на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Аква-город» г. Юрьевец ул. Советская д. 108
Объект, где производился отбор пробы (образца): г. Юрьевец артскважина №8

Код пробы (образца): **Ю.1.2.10.06.19.7775.АС.03.П**
Изготовитель: -
Дата изготовления: - **Номер партии:** - **Объем пробы:** 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные емкости
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)
Специалист, ответственный за оформление протокола: Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Ф.5.1.86.2013

Код образца (пробы): Ю.1.2.10.06.19.7775.АС.03.П

Дата и время производства пробы (образца): 10.06.19г.,15-30ч., окончание: 17.06.19г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив не более	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах 20^{0}С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60^{0}С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	2,0±0,8	20	Град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель	6,99±0,2	6,0-9,0	ед. pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	0,16±0,03	5,0	мгО$^{2/}$ дм3	ПНД Ф14.1:2:4.154-99
7	Аммиак	0,06±0,02	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	менее 0,003	3,3	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1.:2:4.3-95
9	Нитраты	16,3±3,3	45,0	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1.:2:4.4-95
10	Общая жесткость	5,2±0,8	7,0	мг-экв/дм^3	ГОСТ 31954-2012
11	Сухой остаток	281,0±25,3	1000,0	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.114-97
12	Хлориды	42,6±4,7	350,0	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2.3. 96-97
13	Сульфаты	10,8±2,16	500,0	мг/дм^3	ГОСТ 31940-2012
14	Железо	менее 0,05	0,3	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.50-96
15	Фтор	0,57±0,1	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:3:4.179-2002
16	Цинк		1,0	мг/дм^3	МУ 31-03/04
17	Свинец		0,03	мг/дм^3	МУ 31-03/04
18	Медь		1,0	мг/дм^3	МУ 31-03/04
19	Марганец	0,029±0,010	0,1	мг/дм^3	МУ 31-10/04
20	Алюминий		0,5	мг/дм^3	ГОСТ 18165-89
21	Бериллий		0,0002	мг/дм^3	М 01-35-2006
22	Бор		0,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
23	Кадмий		0,001	мг/дм^3	МУ 31-03/04
24	Молибден		0,25	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2.47-96
25	Мышьяк		0,05	мг/дм^3	МУ 31-09/04
26	Никель		0,1	мг/дм^3	МУ 31-14/06
27	Ртуть		0,0005	мг/дм^3	МУК4.1.1469-03
28	Селен		0,01	мг/дм^3	ГОСТ 19413-89
29	Хром+6		0,05	мг/дм^3	ГОСТ 31956-2012
30	Цианиды		0,035	мг/дм^3	ГОСТ 31863-2012
31	ГХЦГ (линдан)		0,002	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04
32	ДДТ		0,002	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04
33	2,4-Д		0,03	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.212-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Атаманов А.В.	
Химик-эксперт	Прохоренко М.В.	Прохор
Фельдшер-лаборант	Баделина С.Л.	

ФИО зав. сан.гиг. лабораторией Атаманов А.В. Подпись

Ф5.2.2013

Код образца (пробы): **Ю.1.2.10.06.19.7775.АС.03.П.**

Начало исследования: 10.06.19. 15-30

Окончание исследования: 13.06.19.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	Не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Клёнова Н.Г.	
Врач - бактериолог	Ягодка Ю.В.	
Биолог	Микицына О.С.	
Заведующая лабораторией	Дербенева И.В.	Подпись .....

24237116

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,
Фактический (почтовый) адрес: 155800,Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 510770
от 04.07.2014

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
_____ А.Н. Шалухина
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№7776 от «17» июня 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Пробы (образцы) направлены: помощником врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» Курылевой М.Н.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.06.2019 13:20
Дата и время доставки пробы (образца): 10.06.2019 15:30
Основание отбора: Выполнение поручения ТО РПН №6-2019 от 20.05.2019 года, вх. №37-20/17-693-2019 от 21.05.2019 года
Цель отбора: на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Аква-город» г. Юрьевец ул. Советская д. 108
Объект, где производился отбор пробы (образца): г. Юрьевец артскважина №7

Код пробы (образца): **Ю.1.2.10.06.19.7776.АС.03.П**
Изготовитель: -
Дата изготовления: - **Номер партии:** - **Объем пробы:** 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные емкости
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)
Специалист, ответственный за оформление протокола: Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

IV

Ф.5.1.86.2013

Код образца (пробы): Ю.1.2.10.06.19.7776.АС.03.П

Дата и время производства пробы (образца): 10.06.19г.,15-30ч., окончание: 17.06.19г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив не более	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах 20^{0}С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60^{0}С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	3,0±1,2	20	Град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель	6,8±0,2	6,0-9,0	ед. pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	0,16±0,03	5,0	мгО$^{2/}$ дм3	ПНД Ф14.1:2:4.154-99
7	Аммиак	0,08±0,024	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	менее 0,003	3,3	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1.:2:4.3-95
9	Нитраты	15,7±3,1	45,0	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1.:2:4.4-95
10	Общая жесткость	5,2±0,8	7,0	мг-экв/дм^3	ГОСТ 31954-2012
11	Сухой остаток	267,0±24,0	1000,0	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.114-97
12	Хлориды	34,6±3,8	350,0	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2.3. 96-97
13	Сульфаты	49,6±5,5	500,0	мг/дм^3	ГОСТ 31940-2012
14	Железо	0,07±0,02	0,3	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.50-96
15	Фтор	0,42±0,08	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:3:4.179-2002
16	Цинк		1,0	мг/дм^3	МУ 31-03/04
17	Свинец		0,03	мг/дм^3	МУ 31-03/04
18	Медь		1,0	мг/дм^3	МУ 31-03/04
19	Марганец	0,034±0,012	0,1	мг/дм^3	МУ 31-10/04
20	Алюминий		0,5	мг/дм^3	ГОСТ 18165-89
21	Бериллий		0,0002	мг/дм^3	М 01-35-2006
22	Бор		0,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
23	Кадмий		0,001	мг/дм^3	МУ 31-03/04
24	Молибден		0,25	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2.47-96
25	Мышьяк		0,05	мг/дм^3	МУ 31-09/04
26	Никель		0,1	мг/дм^3	МУ 31-14/06
27	Ртуть		0,0005	мг/дм^3	МУК4.1.1469-03
28	Селен		0,01	мг/дм^3	ГОСТ 19413-89
29	Хром+6		0,05	мг/дм^3	ГОСТ 31956-2012
30	Цианиды		0,035	мг/дм^3	ГОСТ 31863-2012
31	ГХЦГ (линдан)		0,002	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04
32	ДДТ		0,002	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04
33	2,4-Д		0,03	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.212-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Атаманов А.В.	
Химик-эксперт	Прохоренко М.В.	Прохор
Фельдшер-лаборант	Баделина С.Л.	

ФИО зав. сан.гиг. лабораторией Атаманов А.В. Подпись

Ф5.2.2013

Код образца (пробы): **Ю.1.2.10.06.19.7776.АС.03.П.**

Начало исследования: 10.06.19. 15-30

Окончание исследования: 13.06.19.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	Не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Клёнова Н.Г.	
Врач - бактериолог	Ягодка Ю.В.	
Биолог	Микицына О.С.	
Заведующая лабораторией	Дербенева И.В.	Подпись .....

общее количество страниц-3; страница-3

24237119

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,
Фактический (почтовый) адрес: 155800,Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 510770
от 04.07.2014

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
_____ А.Н. Шалухина
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№7777 от « 17 » июня 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Пробы (образцы) направлены: помощником врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» Курылевой М.Н.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.06.2019 13:40
Дата и время доставки пробы (образца): 10.06.2019 15:30
Основание отбора: Выполнение поручения ТО РПН №6-2019 от 20.05.2019 года, вх. №37-20/17-693-2019 от 21.05.2019 года
Цель отбора: на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Аква-город» г. Юрьевец ул. Советская д. 108
Объект, где производился отбор пробы (образца): г. Юрьевец артскважина №10

Код пробы (образца): **Ю.1.2.10.06.19.7777.АС.03.П**
Изготовитель: -
Дата изготовления: - **Номер партии:** - **Объем пробы:** 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные емкости
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)
Специалист, ответственный за оформление протокола: Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Ф.5.1.86.2013

Код образца (пробы): Ю.1.2.10.06.19.7777.АС.03.П

Дата и время производства пробы (образца): 10.06.19г.,15-30ч., окончание: 17.06.19г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив не более	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах 20^{0}С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60^{0}С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	4,0±1,6	20	Град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель	7,0±0,2	6,0-9,0	ед. pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	0,4±0,08	5,0	мгО$^{2/}$ дм3	ПНД Ф14.1:2:4.154-99
7	Аммиак	0,11±0,03	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	менее 0,003	3,3	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1.:2:4.3-95
9	Нитраты	21,7±4,34	45,0	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1.:2:4.4-95
10	Общая жесткость	7,0±1,05	7,0	мг-экв/дм^3	ГОСТ 31954-2012
11	Сухой остаток	316,0±28,4	1000,0	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.114-97
12	Хлориды	58,5±5,27	350,0	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2.3. 96-97
13	Сульфаты	25,8±2,8	500,0	мг/дм^3	ГОСТ 31940-2012
14	Железо	0,08±0,02	0,3	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.50-96
15	Фтор	0,2±0,03	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:3:4.179-2002
16	Цинк		1,0	мг/дм^3	МУ 31-03/04
17	Свинец		0,03	мг/дм^3	МУ 31-03/04
18	Медь		1,0	мг/дм^3	МУ 31-03/04
19	Марганец	0,041±0,015	0,1	мг/дм^3	МУ 31-10/04
20	Алюминий		0,5	мг/дм^3	ГОСТ 18165-89
21	Бериллий		0,0002	мг/дм^3	М 01-35-2006
22	Бор		0,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
23	Кадмий		0,001	мг/дм^3	МУ 31-03/04
24	Молибден		0,25	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2.47-96
25	Мышьяк		0,05	мг/дм^3	МУ 31-09/04
26	Никель		0,1	мг/дм^3	МУ 31-14/06
27	Ртуть		0,0005	мг/дм^3	МУК4.1.1469-03
28	Селен		0,01	мг/дм^3	ГОСТ 19413-89
29	Хром+6		0,05	мг/дм^3	ГОСТ 31956-2012
30	Цианиды		0,035	мг/дм^3	ГОСТ 31863-2012
31	ГХЦГ (линдан)		0,002	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04
32	ДДТ		0,002	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04
33	2,4-Д		0,03	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.212-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Атаманов А.В.	
Химик-эксперт	Прохоренко М.В.	Прох
Фельдшер-лаборант	Баделина С.Л.	

ФИО зав. сан.гиг. лабораторией Атаманов А.В. Подпись

Ф5.2.2013

Код образца (пробы): **Ю.1.2.10.06.19.7777.АС.03.П.**

Начало исследования: 10.06.19. 15-30

Окончание исследования: 13.06.19.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	1	Не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Клёнова Н.Г.	
Врач - бактериолог	Ягодка Ю.В.	
Биолог	Микицына О.С.	

Заведующая лабораторией Дербенева И.В. Подпись .....

24237020

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,
Фактический (почтовый) адрес: 155800,Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 510770
от 04.07.2014

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах»
М.П. _____ А.Н. Шалухина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№7778 от «17» июня 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Пробы (образцы) направлены: помощником врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» Курылевой М.Н.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.06.2019 14:00
Дата и время доставки пробы (образца): 10.06.2019 15:30
Основание отбора: Выполнение поручения ТО РПН №6-2019 от 20.05.2019 года, вх. №37-20/17-693-2019 от 21.05.2019 года
Цель отбора: на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Аква-город» г. Юрьевец ул. Советская д. 108
Объект, где производился отбор пробы (образца): г. Юрьевец артскважина №12

Код пробы (образца): **Ю.1.2.10.06.19.7778.АС.03.П**
Изготовитель: -
Дата изготовления: - **Номер партии:** - **Объем пробы:** 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные емкости
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)
Специалист, ответственный за оформление протокола: Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Формуляр идентификации Ф5.4.20.2014

Ф.5.1.86.2013

Код образца (пробы): Ю.1.2.10.06.19.7778.АС.03.П

Дата и время производства пробы (образца): 10.06.19г.,15-30ч., окончание: 17.06.19г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив не более	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах 20^{0}С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60^{0}С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	4,0±1,6	20	Град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель	7,31±0,2	6,0-9,0	ед. pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	0,24±0,05	5,0	мг0$^{2/}$ дм3	ПНД Ф14.1:2:4.154-99
7	Аммиак	0,14±0,04	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	менее 0,003	3,3	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1.:2:4.3-95
9	Нитраты	21,7±4,34	45,0	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1.:2:4.4-95
10	Общая жесткость	9,8±1,5	7,0	мг-экв/дм^3	ГОСТ 31954-2012
11	Сухой остаток	314,0±28,3	1000,0	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.114-97
12	Хлориды	41,7±4,6	350,0	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2.3. 96-97
13	Сульфаты	46,1±5,07	500,0	мг/дм^3	ГОСТ 31940-2012
14	Железо	менее 0,05	0,3	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.50-96
15	Фтор	0,83±0,12	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:3:4.179-2002
16	Цинк		1,0	мг/дм^3	МУ 31-03/04
17	Свинец		0,03	мг/дм^3	МУ 31-03/04
18	Медь		1,0	мг/дм^3	МУ 31-03/04
19	Марганец	0,031±0,011	0,1	мг/дм^3	МУ 31-10/04
20	Алюминий		0,5	мг/дм^3	ГОСТ 18165-89
21	Бериллий		0,0002	мг/дм^3	М 01-35-2006
22	Бор		0,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
23	Кадмий		0,001	мг/дм^3	МУ 31-03/04
24	Молибден		0,25	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2.47-96
25	Мышьяк		0,05	мг/дм^3	МУ 31-09/04
26	Никель		0,1	мг/дм^3	МУ 31-14/06
27	Ртуть		0,0005	мг/дм^3	МУК4.1.1469-03
28	Селен		0,01	мг/дм^3	ГОСТ 19413-89
29	Хром+6		0,05	мг/дм^3	ГОСТ 31956-2012
30	Цианиды		0,035	мг/дм^3	ГОСТ 31863-2012
31	ГХЦГ (линдан)		0,002	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04
32	ДДТ		0,002	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04
33	2,4-Д		0,03	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.212-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Атаманов А.В.	
Химик-эксперт	Прохоренко М.В.	Прохор
Фельдшер-лаборант	Баделина С.Л.	

ФИО зав. сан.гиг. лабораторией Атаманов А.В. Подпись

Ф5.2.2013

Код образца (пробы): **Ю.1.2.10.06.19.7778.АС.03.П.**

Начало исследования: 10.06.19. 15-30

Окончание исследования: 13.06.19.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	Не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Клёнова Н.Г.	
Врач - бактериолог	Ягодка Ю.В.	
Биолог	Микицына О.С.	
Заведующая лабораторией	Дербенева И.В.	Подпись .....

24237018

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,
Фактический (почтовый) адрес: 155800,Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 510770
от 04.07.2014

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
_____ А.Н. Шалухина
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№7779 от « 14 » июня 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Пробы (образцы) направлены: помощником врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» Курылевой М.Н.
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.06.2019 14:20
Дата и время доставки пробы (образца): 10.06.2019 15:30
Основание отбора: Выполнение поручения ТО РПН №6-2019 от 20.05.2019 года, вх. №37-20/17-693-2019 от 21.05.2019 года
Цель отбора: на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Аква-город» г. Юрьевец ул. Советская д. 108
Объект, где производился отбор пробы (образца): г. Юрьевец артскважина №3

Код пробы (образца): **Ю.1.2.10.06.19.7779.АС.03.П**
Изготовитель: -
Дата изготовления: - **Номер партии:** - **Объем пробы:** 3,5 л
Тара, упаковка: стеклянные стерильные емкости
НД на методы отбора (продукцию): ГОСТ 31861-2012 «Вода общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник.
Дополнительные сведения: результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)
Специалист, ответственный за оформление протокола: Духновская А.Ж.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Ф.5.1.86.2013

Код образца (пробы): Ю.1.2.10.06.19.7779.АС.03.П

Дата и время производства пробы (образца): 10.06.19г.,15-30ч., окончание: 17.06.19г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив не более	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах 20^{0}С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60^{0}С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	4,0±1,6	20	Град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель	7,0±0,2	6,0-9,0	ед. pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	0,32±0,06	5,0	мгО$^{2/}$ дм3	ПНД Ф14.1:2:4.154-99
7	Аммиак	0,06±0,02	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	менее 0,003	3,3	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1.:2:4.3-95
9	Нитраты	13,5±2,7	45,0	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1.:2:4.4-95
10	Общая жесткость	3,5±0,53	7,0	мг-экв/дм^3	ГОСТ 31954-2012
11	Сухой остаток	127,0±24,1	1000,0	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.114-97
12	Хлориды	12,4±2,0	350,0	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2.3. 96-97
13	Сульфаты	11,9±2,4	500,0	мг/дм^3	ГОСТ 31940-2012
14	Железо	0,08±0,02	0,3	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.50-96
15	Фтор	1,2±0,17	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:3:4.179-2002
16	Цинк		1,0	мг/дм^3	МУ 31-03/04
17	Свинец		0,03	мг/дм^3	МУ 31-03/04
18	Медь		1,0	мг/дм^3	МУ 31-03/04
19	Марганец	0,039±0,014	0,1	мг/дм^3	МУ 31-10/04
20	Алюминий		0,5	мг/дм^3	ГОСТ 18165-89
21	Бериллий		0,0002	мг/дм^3	М 01-35-2006
22	Бор		0,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
23	Кадмий		0,001	мг/дм^3	МУ 31-03/04
24	Молибден		0,25	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2.47-96
25	Мышьяк		0,05	мг/дм^3	МУ 31-09/04
26	Никель		0,1	мг/дм^3	МУ 31-14/06
27	Ртуть		0,0005	мг/дм^3	МУК4.1.1469-03
28	Селен		0,01	мг/дм^3	ГОСТ 19413-89
29	Хром+6		0,05	мг/дм^3	ГОСТ 31956-2012
30	Цианиды		0,035	мг/дм^3	ГОСТ 31863-2012
31	ГХЦГ (линдан)		0,002	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04
32	ДДТ		0,002	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04
33	2,4-Д		0,03	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.212-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Атаманов А.В.	
Химик-эксперт	Прохоренко М.В.	Прохор
Фельдшер-лаборант	Баделина С.Л.	

ФИО зав. сан.гиг. лабораторией Атаманов А.В. Подпись

Ф5.2.2013

Код образца (пробы): **Ю.1.2.10.06.19.7779.АС.03.П.**

Начало исследования: 10.06.19. 15-30

Окончание исследования: 13.06.19.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	0	Не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Клёнова Н.Г.	
Врач - бактериолог	Ягодка Ю.В.	
Биолог	Микицына О.С.	
Заведующая лабораторией	Дербенева И.В.	Подпись …….

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»
Орган инспекции (Аттестат аккредитации № RA.RU 710053 выдан 02.10.2015г.)
155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 16А, тел. (49331) 5-79-79, факс (49331) 5-9315

Ф 05-ОИ-03-01-2018

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области»
_____ Е.Б. Букушина.
«18» 06 2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2292/03 от 18.06.2019 г.

Экспертиза результатов лабораторных исследований питьевой воды, отобранной из артскважин ООО «Аква-город» г. Юрьевец

Основание для проведения экспертизы: выполнение поручения ТО РПН №6-2019 от 20.05.2019 года, вх. №37-20/17-693-2019 от 21.05.2019 года

Цель экспертизы: на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Перечень документов, представленных для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
- протоколы лабораторных исследований № 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779 от 17.06.2019 года, выполненные АИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510770 от 04.07.2014г.)
- акт отбора проб воды №520 от 10.06.2019 года, выполненный органом инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» (Аттестат аккредитации № RA.RU 710053 выдан 02.10.2015г.)

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Согласно протоколам лабораторных исследований № 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779 от 17.06.2019 года, выполненным АИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510770 от 04.07.2014г.) и акту отбора проб воды №520 от 10.06.2019 года, выполненному органом инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» (Аттестат аккредитации № RA.RU 710053 выдан 02.10.2015г.), помощником врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» Курылевой М.Н. в присутствии главного инженера ООО «Аква-город» Лемещук А.В. и заместителя начальника ТО РПН Брыкалова В.В. 10.06.2019 г. с 12-40 часов был произведен отбор проб воды питьевой из артскважин №5, 8, 7, 10, 12, 3 ООО «Аква-город» г. Юрьевец.

Доставленные 10.06.2019г. в 15-30 пробы воды питьевой были исследованы:
- по органолептическим показателям (запах при температуре 20^0 С и 60 ^{0}С, цветность, мутность, осадок, изменение при стоянии);

- обобщенным показателям (pH, общая жесткость, сухой остаток, окисляемость перманганатная);
- на содержание вредных химических веществ (аммиак, нитриты, нитраты, хлориды, сульфаты, фтор, железо, марганец);
- по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ).

По результатам лабораторных исследований:
- органолептические показатели (запах при температуре 20^0 С ,60^0С, цветность, мутность) - не превышают гигиенический норматив. Осадок, изменение при стоянии – отсутствуют.
- обобщенные показатели: pH, общая жесткость, сухой остаток, окисляемость перманганатная - не превышают гигиенический норматив.
- содержание вредных химических веществ: аммиак, нитриты, нитраты, хлориды, сульфаты, фтор, железо, марганец - не превышают гигиенический норматив.
- микробиологические показатели: ОМЧ – не превышает гигиенические нормативы, ОКБ, ТКБ в 100 мл не обнаружены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные пробы питьевой воды, отобранные из артскважин №5, 8, 7, 10, 12, 3 ООО «Аква-город» г. Юрьевец, по исследованным показателям **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Главный врач Филиала, врач по общей гигиене _____ **А.Н.Шалухина**